COMUNE DI ENNA
PROVINCIA DI ENNA

ING. PAOLO VICARI
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE

E- MAIL: VICARI.PAOLO @TISCALI.IT — PIAZZA KENNEDY N.5 - 94100 ENNA
PEC PAOLO.VICARI @ORDINEINGEGNERIENNA.IT — TEL.FAX. 0935 501413 - CELL. 338-7217488

VISTI PER APPROVAZIONI:

PROGETTO ESECUTIVO

DITTA:	COMUNE DI ENNA
OGGETTO:	Impianto Elettrico (Spogliatoi e Servizi)

PROGETTO: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MEZZO RIFACIMENTO MANTO ERBOSO DEL TERRENO DI GIOCO E SPOGLIATOI DEL CAMPO COMUNALE DI PERGUSA**

TAVOLA	SCALA	DATA	Collaboratore
C.4	1:100		Geom. Stefano Di Maggio

Progettista	Direttore dei Lavori	Resp. Procedimento	Impresa
ING. PAOLO VICARI		GEOM. FABIO SEVERINO	



PIANTA SPOGLIATOI ATLETI E SERVIZI

- Plafone, FC22 IP65 4000K, Corpo in policarbonato, Diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente V2, Riflettore bianco ottocarta, .
- Armatura stagna, FL 2x36W IP65, Corpo in policarbonato, Diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente V2, Riflettore in acciaio inox a vista, .
- Plafoniera di emergenza FLC 1x18W IP65 S.E. (solo emergenza) autonomia 90 min ricarica 12 ore, Accodiagnosi, EN50566-1 CEI 34-21 Corpo e diffusore in policarbonato.
- Plafoniera di sicurezza con pittogramma FLC 1x1 1W IP65 S.A. (sempre accesa) autonomia 90 min ricarica 12 ore, Corpo e diffusore in policarbonato.
- Presa,Sbypasso 10/16A da incasso
- Deviatore commutatore da incasso per punto luce
- Invertitore da incasso per punto luce 1 polo
- Pulsante da incasso per punto luce
- Chiamata soccorso pulsante di chiamata a tirante
- Chiamata soccorso spie plafoniere



UNIFILARI E CARPENTERIA QEG